

平成28年度 秋葉区 あんしん水道診断の集計結果

[平成28年11月5, 6日実施 (追加実施日: 12, 13日)]

平成28年12月
(公財)新潟水道サービス 事業課

1. 受付件数

問い合わせ件数	60件 (受付・問合せ等全てを含む)
受付件数	57件
診断件数	54件

2. 診断対象者性別

性別	人数
女	45人
男	9人
計	54人

3. アンケート回答結果

あんしん水道診断を知った経緯	回答件数	備考
区報	0件	
回覧	54件	
友人	0件	
知人	0件	
その他	0件	・親類、自治会長より勧められた
計	54件	

4. 診断結果

上水道診断項目	診断結果	対応	診断件数	箇所
(1) 給水管の漏水確認	漏水なし		48件	
	漏水あり	メータ下流	6件	8箇所
		メータ上流	0件	
(2) メータ位置の確認	認識あり		51件	
	認識なし		3件	
(3) 丙止水栓の有無	あり		38件	
	なし	業者依頼	16件	
(4) 丙止水栓の機能の確認	良		36件	
	不良	修繕業務切替	2件	
(5) 屋外立ち上がり管の保温状況の確認	良		49件	
	不良		5件	7箇所
(6) 出水状況の確認	良		53件	
	不良	メータ下流	1件	
		メータ上流	0件	
(7) 水栓及び水洗器具の確認	良		34件	
	不良	業者依頼	15件	17箇所
		診断員調整	5件	5箇所
(8) 水栓パッキン取替	なし		37件	
	あり	診断員取替	17件	29箇所